

Délégation Territoriale de la Meuse

Pôle Santé Environnementale / Service Eau

Affaire suivie par : S. COUDERT

Téléphone : 03 29 76 84 47

Courriel : ARS-GRANDEST-DT55-VSSE@ars.sante.fr

Destinataire(s) :

ARS GRAND EST - DT54

COMMUNE DE LACHAUSSEE

SIAEP DU SOIRON

Bar-le-Duc, le 20 mars 2019

**Contrôle sanitaire des
EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

SIAEP DU SOIRON (55)

Prélèvement : 00103005
Unité de gestion : 0269 SIAEP DU SOIRON (55)
Installation : UDI SIAEP DU SOIRON (55)
Point de surveillance : 0000000300 CONC. HADONVILLE LES LACHAUSS.
Commune : LACHAUSSEE
Localisation exacte : CUISINE MME HAINZ 13 GRANDE RUE

Prélevé le : vendredi 15 mars 2019 à 10h36

par : C. BELLET

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Analyses effectuées par : EUROFINs HYDROLOGIE EST 5401

Type de l'analyse : D1D2

Référence laboratoire : 19M016953-002

T SISE : 19/03/2019

Commentaires

Résultats d'analyses	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS MINERAUX					
Nickel	10,7 µg/L		20,00		
Cuivre	1,33 mg/L		2,00		1,00
Plomb	0,3 µg/L		10,00		

Conclusion sanitaire sur l'ensemble des résultats

Eau d'alimentation non conforme à la référence de qualité réglementaire pour le paramètre cuivre. La teneur en cuivre ne vaut que pour le point d'utilisation où elle a été mesurée. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, cette valeur n'est pas représentative de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Pour le Préfet,
le Directeur Général de l'ARS,
par délégation,
l'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Emilie BERTRAND